

ДКПП 31.62.11.500

УКНД 13.220.20

ТУ У 31.6-34469518-002:2011

**КОМПОНЕНТИ ДЛЯ АДРЕСНОЇ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ
СИГНАЛІЗАЦІЇ**

Модуль ізолятора короткого замикання сповіщувача МІКЗС ПРАО.425459.007 виконує функцію простого “самокерованого” ізолятора, чутливого до напруги.

Блок комутації адресний БКА ПРАО.425459.002 призначено для дистанційного передавання сигналів керування у зовнішні кола.

Блок проміжний адресний БПА ПРАО.425459.004 призначено для підключення до нього пожежних сповіщувачів, установлених в квартирі, та видає сигнал “ПОЖЕЖА” безпосередньо в цю квартиру.

Найменування компонентів, їх позначення та види виконання наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування компонентів	Позначення КД
1	2
Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні:	
СПТТА ¹⁾ класу А2, В, А2S, BS, А2R, BR	ПРАО.425219.001
СПТТА-В ¹⁾ класу А2, В, А2S, BS, А2R, BR	ПРАО.425219.001-01
СПТТА-01 класу А2, В, А2S, BS, А2R, BR	ПРАО.425219.001-02
СПТТА-01В класу А2, В, А2S, BS, А2R, BR	ПРАО.425219.001-03
Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні:	
СПДОТА ¹⁾	ПРАО.425232.001
СПДОТА-В ¹⁾	ПРАО.425232.001-01
Сповіщувачі пожежні полум'я точкові адресні:	
СППТА ¹⁾ класу 1, 2, 3	ПРАО.425241.001
СППТА-В ¹⁾ класу 1, 2, 3	ПРАО.425241.001-01
СППТА-01 ²⁾ класу 1, 2, 3	ПРАО.425241.001-02
СППТА-01В ²⁾ класу 1, 2, 3	ПРАО.425241.001-03
Сповіщувачі пожежні ручні адресні:	
СПРА	ПРАО.425211.001
СПРА-В	ПРАО.425211.001-01
СПРА-01 ²⁾	ПРАО.425211.001-02
СПРА-01В ²⁾	ПРАО.425211.001-03
Блоки сполучення адресні:	
БСА	ПРАО.425459.001
БСА-В	ПРАО.425459.001-01
БСА-01 ²⁾	ПРАО.425459.001-02
БСА-01В ²⁾	ПРАО.425459.001-03
Блоки комутації адресні:	
БКА-220	ПРАО.425459.002
БКА-12	ПРАО.425459.002-01
БКА-24	ПРАО.425459.002-02
Блоки проміжні адресні:	
БПА-12	ПРАО.425459.004
БПА-24	ПРАО.425459.004-01

Інв. № док.	Підпис та дата	Зам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис та дата

Зм.	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата	Арк. 3

Кінець таблиці 1

Найменування компонентів	Позначення КД
1	2
Ізолятори кільцевої лінії:	
ІКЛ	ПРАО.425412.003
ІКЛ-01 ²⁾	ПРАО.425412.003-01
Модулі ізолятора короткого замикання:	
МІКЗС	ПРАО.425459.007
МІКЗС-01	ПРАО.425459.007-01
Корпус	
К-1	ПРАО.301461.001
К-2	ПРАО.301461.001-01
Примітки:	
1) – ступінь захисту, забезпечувана оболонками знімних сповіщувачів, визначається згідно з ГОСТ 14254, залежно від їх комплектування: МІКЗС – ступінь захисту IP30; МІКЗС-01 – ступінь захисту IP32.	
2) – ступінь захисту IP54.	

Спеціальні адресні пожежні вибухозахищені сповіщувачі: теплові СПТТА-В та СПТТА-01В, димові СПДОТА-В, полум'я СППТА-В та СППТА-01В, ручні СПРА-В та СПРА-01В, блоки сполучення БСА-В та БСА-01В мають рівень вибухозахисту "вибухобезпечний" згідно з ГОСТ 22782.0, що забезпечується видом вибухозахисту "іскробезпечне електричне коло" рівня "іb" згідно з ГОСТ 22782.5. Цим компонентам присвоєно маркування вибухозахисту "1ЕхіbІІВТ5 Х" та вони можуть застосовуватись у вибухонебезпечних зонах приміщень або зовнішніх установок згідно з розділом 4 ПУЕ (НПАОП 40.1-1.32-01), а також згідно вимог інших нормативних актів по охороні праці та промисловій безпеці, які регламентують використання електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.

Знак "Х" в маркуванні вибухозахисту указує на особливі умови експлуатації, які пов'язані з тим, що компоненти можуть використовуватись з блоками іскрозахисту, що мають іскробезпечні електричні кола рівня "іb" та вихідні параметри:

- для шлейфів (ліній) сигналізації 12В:
- напруга холостого ходу, В - 15;
- струм короткого замикання, мА - 100;
- потужність, Вт - 1.5.

Інв. № док.	Підпис та дата	Зам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис та дата
Зм.	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата

Компоненти не є засобами вимірювальної техніки.

Компоненти призначені для постачання у межах України та на експорт.

Під час постачання в межах України супровідна документація повинна виконуватись українською мовою, а у разі постачання на експорт – мовою, вказаною у договорі (контракті) на постачання компонентів.

Приклади запису під час замовлення компонентів у відомостях-замовленнях обладнання наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Таблиця 2

Найменування компонента	Позначення КД	Кількість
СПТГА, клас А2S	ПРАО.425219.001	52
СПДОТА	ПРАО.425232.001	48
СПШТА-В, клас 1	ПРАО.425241.001-01	3
БКА-220	ПРАО.425459.002	2

Ці ТУ придатні для цілей сертифікації в системі УкрСЕПРО.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих ТУ, наведено в додатку А.

Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років, після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевірити їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у технічних умовах.

Ці ТУ є власністю ТОВ "Проект АО" і не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані або поширені без дозволу власника.

Інв. № док.	Зам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис та дата

									Арк.
									5
Зм.	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата	ТУ У 31.6-34469518-002:2011				