

ДВСЦ ВЕ
Державний
випробувальний сертифікаційний
центр вибухозахищеного та
рудникового електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання
(електротехнічного пристрою)
№ 2267

Свідоцтво, видане ПП "РЕЗЕРВ-1" (61140, м. Харків, вул. Польова, 87),
посвідчує, що виготовлені підприємством **вироби**

системи адресної пожежної сигналізації "Омега" є вибухозахищеними та
відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо
загальних вимог з електробезпеки.

На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної
документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані
вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ
22782.5 та їх складовим частинам присвоєне маркування вибухозахисту:
1ExibIIBT5 в комплекті "Омега" - сповіщувачам ИПТМА-В, -01В; ИПТМДА-В,
-01В; ИПДОТА-В, -01В; ИППА-В, -01В; ИПРА-В, -01В; блокам спряження БСА-
В, -01В; розгалужувачі шлейфу РШ-1/1, 4/4; ізоляторам кільцевої лінії ИКЛ
та ИКЛ-01;
ExibIIB в комплекті "Омега" - блокам БИЗ.

Системи адресної пожежної сигналізації "Омега" можуть бути
рекомендовані для застосування на території України.

Свідоцтво дійсне до **01 листопада 2013 р.**

Чинність свідоцтва продовжена до _____

Керівник ДВСЦ ВЕ

А.Є. Погорельський
А.Є. Погорельський

В цьому свідоцтві пронумеровано скріплено печаткою 1 аркуш.

